

30025 – BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN

RETTELSESBLAD 02
NYINDRETNING TAGETAGE
Fagentreprise

Rettelsesblad 02

Dateret: 15.05.2017

Fagentrepriser

Dato : 15.05.2017

Udbudsprojekt

Rev.dato:

Indhold

Side : 2/5

Indhold:

1. Generelt	3
1.1 Spørgemøde/besigtigelse	3
1.2 Ændringer, rettelser, tilføjelser	3
1.3 Yderligere, øvrige	5

Fagentrepriser
Udbudsprojekt
Rettelsesblad 01

Dato : 15.05.2017
Rev.dato:
Side : 3/5

1. Generelt

Ændringer omkring afgivelse af tilbud rykket fra den 15.05 til den 22.05 er udsendt pr. mail den 05.05.2017

1.1 Spørgemøde/besigtigelse

Ingen

1.2 Ændringer, rettelser, tilføjelser

A. Udbudsbetingelser:

B. Beskrivelser

Følgende spørgsmål er fremkommet til dato.:

Spørgsmål: Ved besigtigelse på loftet, var der datakabel, der var fremført i rør. Man kunne ikke se om der var datakabel under isolering. Skal der afsætte pris på dette?
Skal der afsættes pris på forlængelse af datakabler?

Svar: Vi har ikke fundet det rimeligt, at elektriker skal prissætte data kabler, hvorfor der skal afsættes kroner som angivet 25.000,- på tilbudslisten til dette.

7.1.4

Afsætning øvrige el (net, lysfølere m.v.)

Her afsættes kroner 25.000,- som afsætning til ordning og ændring af IT-kabling på eksisterende loft jf. løsning som angivet i 4.18 risiko vurdering, idet IT kabling og øvrig kabling pakkes tæt for placering i installationskasse, der udføres af tømrer.

Spørgsmål: Angående brand, så forudsætter vi at bygherre står for dette, da vi installatører ikke må udføre denne del af installationen.

Svar: Der er ikke indregnes brandalarmer – der vil blive monteret brandalarmer, men der skal ikke indregnes dette i tilbud.

Spørgsmål: Angående Belysning/armaturer - det fremgår af udbud, at prisen på armaturet max. må koste excl. moms kr. 1.100,00 pr. stk., det skal være LED, lyse med 200 Lux. samt der skal leveres 14 stk. Der er beskrevet 2 tændinger i fællesrum.

Fagentrepriser
Udbudsprojekt
Udbudsbetingelser

Dato : 07.04.2017
Rev.dato :
Side : 4/5

Svar: Vi ændrer dette, så der regnes med 14 stk. til en indkøbspris på 2.000,- pr. armatur – det er rigtigt det er LED og disse skal være dagslysstyret – når arbejdet endeligt skal planlægges udført, skal en lysberegning være indeholdt og viser denne, at antal armaturer ikke giver 300 lux. Pr. arbejdsplads, suppleres der op med en enhedspris svarende til tilbudte pris/14 x nyt antal.

C. Tegningsliste med tegningerne:

Følgende spørgsmål er fremkommet til dato:

Spørgsmål: Vedrørende tegning A102 - der er på denne tegning 2. stk. pilesymboler, skal disse være flugtvejsarmaturer?

Svar: Der skal indregnes 2 stk. flugtvejsskilte, tilsluttet el-net med batteri backup

D. Tilbudsliste:

Følgende præcisering er udsendt d.d. i særskilt mail:

Jvf. nedenstående uddrag fra bygningsdelsbeskrivelsen, skal der hermed præciseres, at ydelserne 2.4 samlet tilbydes med et afsætningsbeløb på kroner 15.000,- ex. moms afsat på pos. 2.4.3 - dette gælder for jer, der tilbyder 2. Byggeplads entreprisen.

Materialer og produkter Specifikt:

2.4.1	Levering øjenskyt På etagen, hvor der arbejdes.
2.4.2	Levering førstehjælpskasse På etagen, hvor der arbejdes.
2.4.3	Levering byggepladsskilte 1 beton "kødben" autoværn med 2 x 4x4" og 6 gange skilte med følgende skilte og tekster (200mm høje, 2000mm lange) 1. Ombygning af tagetagen til storrumskontor 2. Bygherre Helsingør Kommune 3. Totalrådgiver LeanDesign ApS 4. Fagentrepriserne udføres af: 5. Nedrivning + firmanavn Byggeplads + Tæpper + 6. VVS + EL + Maler + + er firmanavne - der regnes med 30 bogstaver pr. fag Levering af opslagstavle Udgang - posten prissættes med 0,- kroner 2.4.5 Opsætning og vedligehold 2.4.1 til og med 2.4.4 Udgår 2.4.6 Afrigning af "sikkerhed"

E. Øvrige tilføjelser:

Husk at få prissat og tilbud flytning af brandskab – det er VVS arbejde.

Bemærk

Tilbud skal sendes på mail: senest den 22.05.2017 kl. 9.00

Eller afleveres fysisk til licitationen på Tegnestuen, Sophie Brahes Gade 1A, 3000 Helsingør kl. 15.00

Fagentrepriser

Dato : 07.04.2017

Udbudsprojekt

Rev.dato:

Udbudsbetingelser

Side : 5/5

– kvittering for modtagelse sendes pr. mail.

Der indkaldes herefter til individuel gennemgang af tilbud såfremt dette vurderes nødvendigt.

1.3**Yderligere, øvrige**

Husk:

Tilbud skal således indeholde følgende dokumenter:

- Tilbudsbrev (indeholdende tilbudssum samt kontaktperson)
- Udfyldt og underskrevet tilbudsliste (komplet udfyldt)
- Beskrivelse af tidsplan (A4 side)
- Beskrivelse af løsning (A4 side)
- Tro og loveerklæring

Såfremt der er forbehold/forudsætninger for tilbuddets gyldighed skal disse nævnes i tilbud. Bygherren gør her opmærksom på, at alene branchens standard forbehold tolereres. Forbehold vil blive prissat.

Slut