

Til bydende (tilbudsgivere)
På projekt 30014
Nordsjællands Brandskole

Dato: 19.06.2017
Sag nr.: 30014
Emne: Udbud
Rev. 00

Sendt pr. mail: Ja

Rettelsesblad 02

Fagentreprise udbud af 06 juni 2017 – Nordsjællands Brandskole, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde

Bygherre: Helsingør Kommune

Projekt: Ny olieudskiller m.v.

I relation til ovennævnte udbudsmateriale, skal vi hermed fremkomme til rettelse, tilføjelser, ændringer, præciseringer og lignende til det samlede projektmateriale såvel som de enkelte dokumenter som følgende:

A. Udbudsbetingelser:

A.1.01

Ingen ændringer

B. Tegningsliste/tegninger:

B.1.01

Ingen ændringer

C. Byggesagsbeskrivelse/PSS:

C.1.01

Ingen ændringer

D. Arbejdsbeskrivelser:

D.1.01

Betondæk indregnes i beton C35 i tykkelse 180 mm med bund- og top armering (net 150x150x8) som udgangspunkt men skal endelig dimensioneres jf. udbudsmaterialet.

E. Bygningsdelsbeskrivelser/udbudskontrolplaner:E.1.01

Ingen ændringer

F. Tilbudsliste:F.1.01

Ingen ændringer

G. Tidsplaner:G.1.01

Ingen ændringer

H. Tegninger:H.1.01

Ingen ændringer

I. Øvrige:I.1.01Ingen ændringer

Er der yderligere spørgsmål kan disse indenfor fristen stilles på mail@leandesign.dk – fristen er udløbet.

Med venlig hilsen

LeanDesign ApS***Jens Christian Christensen***

Bygherrerådgiver

Bilag: Tegning TAN 1 140 option af 15.06.2017, Tilbudsliste rev 01

Kopi: LeanDesign internt