

Oversigt over ny tæt belægning:


Øvelsesplads: Eksisterende SF-stensbelægning udskiftes til tæt belægning. Der skal sikres fald mod nedløbsrist som er tilsluttet ny ledning til olieudskiller.

Belægning omkring (G) Skib til brandøvelser og (F) Vandbassin til slukningsøvelser: Eksisterende støbt belægning anses som værende tæt belægning. Der udføres ny afløbsledning til samlebrønd på slukningsplads, som føres til ny olieudskiller.

De to 5.900 l tanke: Her udføres ny tæt belægning med ny centralt placeret nedløbsrist som kobles på ny samlebrønd på øvelsesplads. Ny belægning udføres ca. 2,5 m fra tankene i siderne samt bagtil, og ved front ca. 5 m.

Ny øvelsesplads til slukning af køretøjer mv.: Der udføres tæt belægning for nyt øvelsesareal, hertil centralt placeret nedløbsrist, der føres til ny olieudskiller.

- = Eksisterende forhold
- = Fremtidige forhold
- = Betondæk m.v.

Ny Olieudskiller		Ledningsplan - Ny olieudskiller Option		
Sags nr.:	30014	Dato:	15.06.2017	Tegnings nr.:
Bygherre	Helsingør Kommune	Rev dato:	1	T_A_N_-_1_140
Adresse:	Gørlundevej 4B, 3150 Hellebæk	Tegnet af:	JWR	
Ejerlav & Matr. nr.:	Skibstrup By, Hellebæk, 6f	Kontrolleret af:	JCC	Mål:
				1 : 500