

**Registrering og undersøgelse af nærved-ulykker og ulykker**Dato: 25.08.2017 Navn: Karim A. Adwan Sag.: TibberupskolenFirma: Carlsen & Co ApS, Kvistgård Sag nr.: 30021**Hvad skete der?**

Beskrivelse af nærved-ulykken/ulykke	Fik stød, 230 volt
Er det en nærved-ulykke eller en ulykke	Ulykke
Hvorfor kom ingen til skade?	Alm. stød på rask person
Hvad er der sket, hvis der er sket noget	Ikke noget
Hvad kunne der ellers være sket	Hjerteflimmer og det, der er værre
Hvad er gjort for at sikre den tilskadekomne eller den nærved tilskadekomne	Har været forbi skadestue og fået målt hjerterytme

**Hvad var det, der gjorde, at det næsten gik galt eller gik galt?**

Tekniske fejl i udstyr eller sikkerhedsanordninger?	Nej
Fejl i vedligeholdelse eller service?	Nej
Er lignende sket før	Nej
Fejl i instruktioner? Manglende uddannelse?	Nej
Dårlig kommunikation?	Nej
Fejltagelser eller mangler i sikkerhedsorganisationen?	Nej

**Hvad skal der gøres, for at noget lignende ikke kan ske igen?**

Vi skal fremover sikre, at ledninger ikke klippes over, når de er i anvendelse.	
Hvem har ansvaret for, at det ikke kan ske igen?	Byggeledelsen
Hvornår skal forholdene være bragt i orden?	Er bragt i orden

**Kopi af denne blandt sendt til:** Jens Christian Christensen, [jcc@leandeisgn.dk](mailto:jcc@leandeisgn.dk), mobil 51268421  
- som sender til bygherre.