

Afleveringsprotokol

Dato: 09/02-2018

Bygherre

Navn: Helsingør Kommune

Adresse: Sct. Anna Gade 5A

Postnr/by: 3000 Helsingør

Person: Franck Lund Petersen

Entreprenør

Navn: Sylvest VVS

Adresse: Fenrisvej 13C

Postnr/by: 3000 Helsingør

Person: Jørgen Olsen

Der er d.d. afholdt afleveringsforretning mellem bygherre og entreprenør af tømreentreprisen mfl. vdr:

Ombygning af rådhuskøkkenet jf. kontraktgrundlag:

Projekt navn / Adresse / Ejendom / Byggeri

ENTREPRISEKONTRAKT VVS

dateret: 11/12-2017

Kontrakt navn / totalentreprisekontrakt / fagentreprisekontrakt eller lignende

Afleveringsforretningen gennemførelse var først en gennemgang af nærværende afleveringsprotokol og efterfølgende mangelgennemgang. Ved afleveringsforretningen deltog:

Jørgen Olsen <u>Søren Sylvest</u> Navn	<u>Sylvest VVS</u> Organisation	Init
<u>Franck Lunde Petersen</u> Navn	<u>Helsingør Kommune</u> Organisation	Init
<u>Pia Albrektsen</u> Navn	<u>Helsingør Kommune</u> Organisation	Init
<u>Kim Edelskov Møller</u> Navn	<u>LeanDesign</u> Organisation	Init
<u>Jonas Wildt Rosenkilde</u>	<u>LeanDesign</u> Organisation	Init

Ved mangelgennemgangen fandtes der væsentlige fejl og mangler, der vurderes til at hindre en funktionsmæssig og anvendelsesmæssig ibrugtagning, hvorfor bygherren ikke modtog byggeriet: Nej
Ja eller nej

Ved mangelgennemgangen fandtes der fejl og mangler, der vurderes at kunne udbedres indenfor nedenstående givne frist for mangeludbedring og byggeriet kunne funktionsmæssig og anvendelsesmæssig ibrugtages, hvorfor bygherren modtog byggeriet: Ja
Ja eller nej

(fortsætter)

(fortsat)

Mangelgennemgangens fejl og mangler vil fremgå af mangellisten – bilag 1 – som renskrives og udsendes til bygherre og entreprenør senest den 12.02.2018

Entreprenørens frist for mangeludbedring er 5 ^{Data} dage fra afleveringsforretningens afholdelse.
Antal og enhed (2 uger eller 14 dage)

(udføres mandag morgen efter aftale)
Entreprenøren færdigmelder mangeludbedringen overfor bygherren. Følgende særaftaler omkring udbedring af fejl og mangler blev på afleveringsforretningen aftalt som følgende:

1. Fejl og mangelliste, Utæt afløb ved HV køkken + under opvasker
Nr/Bilag Beskrivelse
+ manchet afløb i væg
russet


2. _____
Nr/Bilag Beskrivelse


Følgende yderligere aftale blev indgået:

A. D&V liste som del af udbudsmaterialet, i udfyldt stand + K&S dokumentation
Nr/Bilag Beskrivelse

B. _____
Nr/Bilag Beskrivelse

Afleveringsforretning bekræftes:

Dato 9/2-18


Dato 9/2-2018


Bygherre

Entreprenør

Bilag: 1-2. _____

A-B. _____

Slut