

NOTAT

Sendt pr.: mail

Dato: 02.05.2018

Sag nr.: 30027

Emne: Notat

Rev. 00

Tilsynsnotat 01

Projekt: Udskiftning af vinduer og døre – Aktivitetscenter Hamlet
Sags nr.: 30027
Entreprenør Ben Building Enterprise ApS
Bygherre: Helsingør Kommune

Tilsyn foretaget den: 01.05.2018 Uge 18
Notat udsendt den: 02.05.2018 Uge 18
Sted og tid: Aktivitetscenter Hamlet Kl. 08.00

Hvem deltog på tilsynet:	Jens Christian Christensen	LeanDesign	JCC
Notat sendt til:	Franck Lund Petersen	Helsingør Kommune	FLP
	Mirena Nikolova	Benn Building	MN
	Dimitir Nikolov	Benn Building	DN
	Bente Flindstrup	Helsingør Kommune	BFL
	Jonas Wildt Rosenkilde	LeanDesign	JWR

Generelle bemærkninger:

Projektmateriale:

Fra BFL er der kommet et ønske om, at glas i vindue i handicap toilet monteres med film på rude for at minimere indkik (og vel udkik), idet følgende er oplyst af Hanne Andersen fra Hamlet:

På handicaptolietet ud mod gården er der altså et kæmpe stort almindeligt vindue uden matning, så alle i gården m.fl. kan fornøje sig, mens de handicappede er på toilettet.

MN bedes fremkomme med tilbud herpå.

Tidsplanen:

Ej kommenteret

Byggepladsen:

Der har været indbrud i weekenden oplyser Helle Scheller med følgende bemærkninger:

Jeg vil lige informere jer om, at vi i nat har haft indbrud i cafe'en. De har smadret det vindue som er tættest på indgangen. Jeg ved ikke om de har været andre steder, men politiet er kontaktet.

Myndigheder:

Ej kommenteret

Specifikke bemærkninger:

Se nedenfor:

Tilsyns-
nr. (ID)
01.01

Aktivitet/emne



Bemærkning

Entreprenør bedes være opmærksom på afrensningen af eksisterende false før nye partier monteres.

Action

Entreprenør

Ved åbning og ved arbejde nær færdsel som på foto, skal der foretages afspærring mens arbejdet pågår (bolschebånd)

01.02



Bør rækværk her ikke nedtages og ordnes som øvrige rækværker?

Entreprenør

01.03



Byggeplads fundet i orden –
hegn bør dog være lukket også i
arbejdstid

Entreprenør

01.04



Byggeplads ok

01.05



Affaldssortering sker med
separation af glas og træ

01.06



Byggeplads ok

01.07



Der bør adviseres for offentligheden, at her kan snubles og der bør henvises til modsat fortovej – cyklister i regnvej kan smutte på glatte plader

Entreprenør

Skulle der være spørgsmål til nærværende, kan disse stilles på mail: jwr@leandesign.dk.

Med venlig hilsen
LeanDesign ApS

Jens Christian Christensen

Bygherrerådgiver

Bilag: Ingen

Kopi: Bygherre, brugere (Hamlet) og entreprenører

Tilsynsnotat sendt til:

Se side 1

Side 4 af 4