

NOTAT

Sendt pr.: mail

Dato: 11.05.2018

Sag nr.: 30027

Emne: Notat

Rev. 00

Tilsynsnotat 02

Projekt: Udskiftning af vinduer og døre – Aktivitetscenter Hamlet
Sags nr.: 30027
Entreprenør Ben Building Enterprise ApS
Bygherre: Helsingør Kommune

Tilsyn foretaget den: 09.05.2018 Uge 19
Notat udsendt den: 11.05.2018 Uge 19
Sted og tid: Aktivitetscenter Hamlet Kl. 09.00

Hvem deltog på tilsynet:	Jens Christian Christensen	LeanDesign	JCC
	Jonas Wildt Rosenkilde	LeanDesign	JWR
Notat sendt til:	Franck Lund Petersen	Helsingør Kommune	FLP
	Mirena Nikolova	Benn Building	MN
	Dimitir Nikolov	Benn Building	DN
	Bente Flindstrup	Helsingør Kommune	BFL

Generelle bemærkninger:

Projektmateriale:

Ej kommenteret

Tidsplanen:

Ej kommenteret

Byggepladsen:

Der skal være en mand på jorden i forbindelse med liftkørsel. Entreprenør oplyser, at DN har certifikat til liftkørsel.

Myndigheder:

Ej kommenteret

Specifikke bemærkninger:

Se nedenfor:

Tilsyns- nr. (ID)	Aktivitet/emne	Bemærkning	Action
02.01		Indtil rækværk er genmonteret, monteres interims lægte i højde som rækværk for beskyttelse af, at brugere ikke kan falde ud af vindues, da brystningen er lav.	Entreprenør
02.02		Husk sikkerhed omkring fælles adgangsveje i forbindelse med udskiftningen	Entreprenør
02.03		Bemærk arbejdet med udskiftning af kældervinduer kræver særlig arbejdsmiljø, så håndværkere ikke kommer til skade/bliver belastet unødigt.	Entreprenør

02.04



Hvor murerarbejde ikke er i orden omkring vindueshuller/false, skal dette tilbydes udført som reparation.

Entreprenør

02.05



Hvor fuger i murværk mangler mørtel, skal dette tilbydes udbedret, så fugebånd kan lukke tæt mod fals

Entreprenør

Skulle der være spørgsmål til nærværende, kan disse stilles på mail: jwr@leandesign.dk.

Med venlig hilsen

LeanDesign ApS

Jens Christian Christensen

Bygherrerådgiver

Bilag: Ingen

Kopi: Bygherre, brugere (Hamlet) og entreprenører

Tilsynsnotat sendt til:

Se side 1

Side 3 af 3