

Til bydende (tilbudsgivere)
På projekt 21661
Ny tilbygning

Dato: 19.06.2018
Sag nr.: 30010
Emne: Udbud
Rev. 00

Sendt pr. mail: Ja

Rettelsesblad 01

Totalentreprise udbud af 08. juni 2018 vedrørende om- og tilbygning

Projekt: Nationernes alle 1

I relation til ovennævnte udbudsmateriale, skal vi hermed fremkomme til rettelse, tilføjelser, ændringer, præciseringer og lignende til det samlede projektmateriale såvel som de enkelte dokumenter som følgende:

1. Udbudsbetingelser:

1.1. Rettelse - Tidsplan

Tilbud skal sendes på mail: senest den 06.07.2018 kl. 09.00, Eller afleveres fysisk til licitationen på Tegnestuen Kronborg 10, den 06.07.2018 kl. 10.00

2. Tilbudsliste

2.1. Præcisering – 3.2 Omlægning af kloak

Føres enten til faskine som kan placeres i have, eller tilsluttes spildevandsledning under tilbygning. Gælder alene for tagvand fra tag nærmest offentlig P-plads.

2.2. Præcisering – 5.1 Tag

Der skal regnes med Kingspan eller lign. produkt som isolering for at mindske taghøjde

2.3. Rettelse – 6.1 Omlægning radiator

Punktet ændres, således skal det nu indeholde: Gulvvarme, en kreds ved bryggers og entre, samt en kreds i køkken. Derudover skal radiator i hjørnet sløjfes hvor der skal opsættes brændeovn.

Det forudsættes at vand og varme kan føres fra installation under trappe ved badeværelse, samt fordeler arrangement kan udbygges.

Side 1 af 2

2.4. Tilføjelse – 7.4 Ny forsyning samt tavle (nyt pkt.)

Eksist. el-installation forbliver, i ikke berørte arealer. Der udføres separat måler på nye installationer for tilbygning. Der udføres komplet ny tavle, placering i bryggers. Det forudsættes at forsyning kan trækkes fra hovedtavle, via krybekælder til ny tilbygning.

3. Tegningsliste med tegningerne:

3.1. Ingen bemærkninger

Er der yderligere spørgsmål kan disse indenfor fristen stilles på jwr@leandesign.dk

Med venlig hilsen
LeanDesign ApS

Jonas Wildt Rosenkilde

Bygherrerådgiver

Bilag: Ingen

Kopi: LeanDesign internt