

NOTAT

Sendt pr.: mail

Dato: 06.09.2018  
Sag nr.: 33033  
Emne: Proj.afklaring  
Rev. 00  
Init: MK

## Notat 01

**Projekt:** Halsnæs Sundhedshus - Udflytning  
**Ejendom:** Karlsgavevej 1  
**Entreprenør** Tømmerentreprisen A/S  
**Entreprise:** Hovedentreprise  
**Bygherre:** Halsnæs Kommune  
**Rådgiver:** LeanDesign ApS

---

**Notat af møde den:** 06.09.2018  
**Sted og tid:** Karlsgavevej kl. 13.30

---

<b>Hvem deltog på mødet:</b>	Peter Rydal	Tømmerentreprisen A/S	PR
	Dennis	Ventilations entreprenør	DE
	Ole Nicolaisen VVS ingeniør	Lean Design ApS	ON
	Jens Christian Christensen	LeanDesign ApS	JCC
	Mikael Krøll, Byggeleder	LeanDesign ApS	MK
<b>Notat desuden sendt til:</b>	Marianne Tjellerup	Halsnæs Kommune	MT
	Bo Andersen	Lean Design ApS	BA

Generelle bemærkninger:

Mødet drejede sig om projektafklaring af ventilation og afløbsplan i stueetagen på Karlsgavevej 1.

### VENTILATION

Dennis har udarbejdet et forslag til ventilation i omklædningsafsnit som vist på plantegning 57-002.

Der foreslås to løsninger :

En ventilationscentral placeres udendørs se plantegning. Alternativt er det muligt at placere centralen i teknikrummet på den anden side af ydervæggen i gavlen. Marianne spørges til råds her.

Økonomisk dækkes denne løsning af økonomien i projektet.

Dennis har ligeledes foreslået ventilationen på Hjemmeplejen på 1. sal som vist på plantegning 57-001

Vedr. ABA/CTS - Ole spørger Jesper Christiansen Halsnæs Kommune.

### KONSTRUKTION

Peter spørger om stålbjælke over de 3 facadedøre kan lægges 2 skifter lavere idet det vil kræve at rørinstallationer under loft demonteres for at komme til. Dette vil medføre at bjælken ligger synligt foran dørpartiets overglas.

### TERRÆN

På Karlsgavevej lægges der græsarmeringssten overalt, hvorved anlæg af faskine undgås. Terræn hældning bibeholdes og overskudsjord indbygges på skråning mod vejen.

På Ellevej er overskudsjord allerede flyttet.

Jordentreprenør sørger for screening og godkendelse af flytning af jord i kommunen. Dette dokumenteret.

Skulle der være spørgsmål til nærværende, kan disse stilles på mail: [jcc@leandesign.dk](mailto:jcc@leandesign.dk).

Idet Mikael Krøll holder ferie i uge 37 og 38.

Med venlig hilsen  
**LeanDesign ApS**

**Mikael Krøll**  
Byggeleder

Bilag: Ventilationstegninger 57-001 og 57-002.