

Halsnæs Sundhedshus - udflytning

LeanDesign ApS
Dall & Lindhardt A/S

Rettelsesblad 02

26. juli 2018

Spørgsmål og svar


Inkl. rettelser til udbudsmaterialet

Noter: - - -

Vedlagte bilag: - - -

RETTELSER TIL UDBUDSMATERIALET			
	Emne:		Rettes til:
01	Tegninger		Revideret tegning vedhæftet iht. vedlagte tegningsliste i Rev. B.
02	Tilbudsliste		
03	Rumskemaer		
04	Øvrigt		

SPØRGSMÅL OG SVAR			
	Spørgsmål:		Svar:
	<i>Nedenstående er generelle punkter:</i>		
	Vedr. P-arealer: Belysning. Hvad, hvor og hvor meget?		<p>Løvdalen. Indeholdt i tilbuddet skal være 8 stk. lygtepæl, svarende til eksisterende type på øvrig parkerings- og udendørsareal, til levering, montering og fuld installation, tilsluttet eksisterende anlæg og skumringsanlæg.</p> <p>Ellevej. Indeholdt i tilbuddet skal være 6 stk. lygtepæl, svarende til eksisterende type på øvrig parkerings- og udendørsareal, til levering, montering og fuld installation, tilsluttet eksisterende anlæg og skumringsanlæg.</p>

		<p>Belysning til Løvdalen, Karlsgavevej 1:</p> 
	<p><i>Nedenstående punkter er gældende for Ellevej 36:</i></p>	
	<p><i>Nedenstående punkter er gældende for Løvdalen, Karlsgavevej 1:</i></p>	
	<p>C.0.27 og C.0.28.</p>	<p>Der skal etableres toilet (C.0.28A) og bad (C.0.28B) i eksisterende rum C.0.28. Der etableres direkte adgang fra omklædning C.0.27 til hhv. C.0.28A og C.0.28B.</p> <p>Se vedlagt, revideret tegning.</p>