

INDHOLDSFORTEGNELSE:

SIDE	EMNE	REV.DATO
01	Forside	
02	Kraftinstallationer	
03	Demontering	
04	EDB installationer	
05	Lysinstallationer	

NOTE:

Alle installationer forsøges ført skjult.
Hvor dette ikke er muligt udføres synlig
installationer.

Rev.	Dato	Ændring	Sign.

Halsnæs Sundhedshus - udflytning

Emne : Sonnerupvej 5
Symbolforklarin el-installationer

Mål: 1:1

Dato: 10.10.2018

Sign.: KB

Tegnings nr.:

Godk.: JWR

SV_K07_F1_H6_EX_09

 Totalrådgiver
LeanDesign ApS

Kronborg 10, 1. sal | DK-3000 Helsingør | tlf +45 4548 0185
www.leandesign.dk | mail@leandesign.dk | ark. sagsnr. 33031


dallindhardtsenais

Strandgade 73 | DK-3000 Helsingør | tlf +45 2726 3323
www.dall-lindhardtsen.dk | dl@dall-lindhardtsen.dk | ark. sagsnr. 2791

KRAFTINSTALLATIONER:

Eks.



Eks. tavle udvides i.h.t. aftale.



Eks. arbejdsstation bibeholdes.



Ny arbejdsstation
Arbejdsstation indeholder:
2 stk. 230V stikkontakt
2 stk. 230V EDB stikkontakt.
1 stk. dobbelt PDS stik.
Arbejdsstation udføres synlig på væg i
underlag..
Minikanal fremføres.

.

Minikanal på væg.
Følger eks. profiler eller loft.

.
E

Eks. kanal genanvendes i størst muligt
omfang.

DEMONTERING:



Krydsfelt for AV-installationer.
Demonteres og bortskaffes.



Installationer for AV-installationer.
Demonteres og bortskaffes.



Eks. udtag for loftbelysning frakobles.

EDB-installationer:



Eks. EDB-krydsfelt, udvides i
nødvendigt omfang.
Ved krydsfelt afsættes 230V



Enkelt data stik for Accespoint.

LYSINSTALLATIONER:




1-pol. afbryder
Placeres 1,1m o.f.g.



Enkelt stikkontakt M1,5
Placeres 1,1m. o.f.g. eller
under afbryder.
Tilsluttes lysgruppe.



Vægudtag



Loftarmatur HF Solar Light, Eleva LED III.
2900W Ra 830, 3000K.
El nr. 5442 526 684.
Armaturl monteres på eks. installation.



Loftarmatur HF Solar Light Upload LED,
1500 lumen, 4000 K.
Placeres over eks. installaton.